

Приволжский отдел образования
Юго-Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 2
с. Приволжье муниципального района Приволжский
Самарской области
445560, Самарская область,
муниципальный район Приволжский,
село Приволжье, ул. Строителей, дом 44
тел/факс (884647) 9-25-45
e-mail: schoolprivol2@rambler.ru
ИНН 6330050385 КПП 633001001

«31» мая 2017 г. № 36/5

И.о. начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы муниципальных районов
Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Самарской области
(Главный государственный
инспектор муниципальных районов
Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский) по пожарному надзору
Любавину А.П.

В ответ на представление № 458-2-11-21 от 03.05.2017 г. доводим до Вашего сведения, что выявленные нарушения будут устранены до 06.02.2018г., а именно:

- обеспечение инструкциями о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта помещений, в которых расположены приборы приемно-контрольные пожарные;
- обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях помещений производственного и складского назначения (помещение архива);
- расположение огнетушителя в кабинете № 8 первого этажа в соответствии с п.480 Правил противопожарного режима в РФ.
- не допущение эксплуатации светильников со снятыми колпаками в подсобных помещениях для тех. персонала № 46, 47 на 1 этаже, в тренерской (спортзал 1 этажа), в помещениях пищеблока, в помещениях 2 этажа;
- не допущение эксплуатации электропроводов с видимым нарушением изоляции в библиотеке;
- установление оповещателя «Выход» (в холле 1 этажа напротив кабинета учительской) над эвакуационным выходом;
- не допущение фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении;
- обеспечение исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты объекта;
- приведение кабеля, проложенного открытым способом в пищеблоке федоровского филиала, в спортзале, помещении для тех. персонала, коридоре у центрального входа СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. РТС, 12) в соответствие с Техническим регламентом;

- проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. Космонавтов, 39), с представлением соответствующих протоколов испытаний, свидетельствующих о надлежащем исправном содержании наружных лестниц;
- установка приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. Космонавтов, 39)
- проведение проверки состояния огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода изготовителя в СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. РТС, 12);
- обеспечение доступа к огнетушителю в спортзале СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. РТС, 12);
- обеспечение приема электрического сигнала от ручного извещателя, расположенного в тамбуре пищеблока СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. РТС, 12) на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20;
- при включении ручного извещателя в коридоре у центрального входа СП «Детский сад «Аленький цветочек»» (ул. РТС, 12) не функционирует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.



Сергачева

Л.Ю. Сергачева