

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 46/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средней общеобразовательной школе № 2 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору № 46 от 20.03.2017 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.00 ч. 13.04.2017 г. по 12.00 ч. 28.04.2017 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Н.П. Моревым проведена плановая проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее - школа), расположенного по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей, 44 совместно с Сергачевой Лилией Юрьевной – директором школы,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в помещении, в котором	64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила	06.02.2018	

	расположены приборы приемно-контрольные пожарные.	противопожарного режима в Российской Федерации).		
2.	В кабинете № 8 первого этажа огнетушитель расположен на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,9 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
3.	В подсобных помещениях для технического персонала №№ 46, 47 на 1 этаже допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
4.	В тренерской (спортзал 1 этажа), в помещениях пищеблока, в помещениях 2 этажа допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
5.	Оповещатель «Выход» (в холле 1 этажа напротив кабинета учительской) установлен не над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу или в безопасную зону (оповещатель установлен на стене, слева от выхода).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
6.	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	п. 36(г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	06.02.2018	
7.	В библиотеке допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
8.	На дверях помещений производственного и складского назначения (помещение архива) руководителем не обеспечивается обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 21, ч. 22 ст. 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;	06.02.2018	

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы*



Н.П. Морозов

20 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Сергачева Лилия Юрьевна, директор, Сергачева

« 28 » 04 2017 г.