

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 48/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средней общеобразовательной школе № 2 с. Приволжье муниципального района

Приволжский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору № 48 от 20.03.2017 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.00 ч. 13.04.2017 г. по 12.20 ч. 28.04.2017 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Н.П. Моревым проведена плановая проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее - школа), расположенного по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Космонавтов, 39 совместно с Сергачевой Лилией Юрьевной – директором школы,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в помещении, в котором | 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в | 06.02.2018 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | расположены приборы приемно-контрольные пожарные. | Российской Федерации). | | |
| 2. | Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении. | ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 23 (д), 33, 36 (г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009). | 06.02.2018 | |
| 3. | Руководителем не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц. Не представлены соответствующие протоколы испытаний, свидетельствующие о надлежащем исправном содержании наружных лестниц. | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 06.02.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский
Приволжский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

04 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Сергеева Анна Юрьевна, директор, Сергеев

«28» 04 2017 г.