

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 49/ 1/ 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области  
средней общеобразовательной школе № 2 с. Приволжье муниципального района  
Приволжский Самарской области*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору № 49 от 20.03.2017 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.00 ч. 13.04.2017 г. по 12.30 ч. 28.04.2017 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Н.П. Моревым проведена **плановая** проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее - школа), расположенного по адресу: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. РТС, 12, совместно с Сергачевой Лилией Юрьевной – директором школы,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в помещении, в котором расположены приборы приемно-контрольные пожарные.	64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	06.02.2018	
2.	В спортзале ограничен доступ к огнетушителю (рядом с огнетушителем	п. 23(е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	



	установлен шкаф).			
3.	На кабели, проложенные открытым способом в спортзале, помещении для технического персонала, коридоре у центрального входа не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	06.02.2018	
4.	Отсутствует прием электрического сигнала от ручного извещателя, расположенного в тамбуре пищеблока на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
5.	При включении ручного извещателя в коридоре у центрального выхода не функционирует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	
6.	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода изготовителя, в установленные сроки. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	06.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и  
Приволжский УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Самарской области  
старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

04

2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

*Сергачева Анна Юрьевна, директор, Сергачева*

« 20 » 04

2017 г.