

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук

(место составления акта)

« 21 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

16:15

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 185

По адресу/адресам: Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье,
ул. Строителей, 44; ул. Мира, 011.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 05.12.2018 № 185 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)
Шукина Евгения Евгеньевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2
фамилия, и.м.к, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 (десять) рабочих дней / 5 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Сергачева Л.Ю. Сергачев 10.12.2018 в 10⁰⁰ ч.;

(уведомлена по телефону о проведении проверки 06.12.2018 г.)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

с¹ согласование проверки с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Сергачева Лилия Юрьевна – директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей, 44, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 04.08.2014 № 690/2.7); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 04.08.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1». Объект защиты отнесен к категории высокого риска.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
<i>с. Приволжье, ул. Строителей, 44</i>			
1.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. Допускается фиксирование дверей лестничных клеток в открытом положении.	п.п. 23(д), 33, 36(г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	Директор ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Лилия Юрьевна (далее – Сергачева Л.Ю.).
2.	Запоры на дверях эвакуационного выхода (напротив входа в столовую) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Сергачева Л.Ю.
3.	Допускается хранение под лестничными маршами (напротив входа в столовую и у входа в подвал) горючих материалов.	п. 23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Сергачева Л.Ю.
4.	В помещении библиотеки	п. 42 (в) Правил	Сергачева Л.Ю.

	эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	противопожарного режима в Российской Федерации.	
5.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (отсутствует прием электрического сигнала от ручных извещателей, расположенных на 2 этаже около актового зала и на 1 этаже около столовой на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Сергачева Л.Ю.</i>
6.	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки (акт не представлен).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Сергачева Л.Ю.</i>
7.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)	<i>Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)</i>
8.	Не все помещения, а именно: подсобные помещения для технического персонала №№ 46, 47 (согласно плану) на 1 этаже, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 9 табл. А.1 прил. А. СП 5.13130.2009; п. 9 табл. 1 прил. НПБ 110-03.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>
9.	Не все помещения, а именно: помещение архива на 2 этаже, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 9 табл. А.1 прил. А. СП 5.13130.2009; п. 9 табл. 1 прил. НПБ 110-03.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>
10.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях: кабинет № 1 (малый спортзал, второй этаж) и мастерской первый этаж (протокол инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 26.04.2017 № 73-4-1).	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.15 НПБ 104-03.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>
11.	В полу перед эвакуационным выходом (из лестничной клетки, около кабинета № 8, на улицу) допущен перепад высот 10 см.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил	<i>МАУ ЦООУ 1</i>

	В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).	
12.	В лестничной клетке, расположенной на пути эвакуации с 1 этажа около кабинета № 8 допущено размещение оборудования (батареи отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестницы.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. п. 33, 36а Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	МАУ ЦООУ
13.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 0,8 м фактически 0,75 м. (выход из обеденного зала на улицу).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	МАУ ЦООУ
14.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 0,8 м фактически 0,75 м. (выход из кухни в тамбур), 0,76 м. (выход из тамбура на улицу).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	МАУ ЦООУ
15.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 0,8 м фактически 0,76 м. (выход из мастерских на улицу).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	МАУ ЦООУ
<i>с. Приволжье, ул. Мира, 011</i>			
16.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. Допускается фиксирование дверей лестничных клеток в открытом положении.	п.п. 23(д), 33, 36(г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Сергачева Л.Ю.
17.	Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (в центральной лестничной клетке в пожарном шкафу соединение рукава с соединительной головкой неисправно, в лестничной клетке правого крыла на стволе отсутствует уплотнитель) и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (представленный акт от 10.04.2018).	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Сергачева Л.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнены пункты №№ 19, 20, 21 предписания № 110/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.08.2018 г., выданного муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений» (срок исполнения – 01.05.2019 г.)

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Подпись]

(подпись проверяющего)

[Подпись]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 185/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.12.2018 г.; предписание № 185/1/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.12.2018 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

12 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями-получил(-а):

[Подпись]

« 21 » 12 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)