



Руководитель межведомственной рабочей группы

/Л.А. Саранча/
Ф. И. О.

подпись

« 26 » августа 2016г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 7 от « 19 » августа 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

структурное подразделение « Дом детского творчества » государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, реализующее общеобразовательные программы дополнительного образования детей (СП « ДДТ » ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье)

445560, Самарская обл., муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Мира 011. тел. \факс 8 (84647)92375 e-mail: spddtrprivo2@mail.ru, руководитель Фирсова Светлана Александровна (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Приволжье

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности : дополнительное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг

200

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

отдельно стоящее 2-х этажное здание, железобетон, кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов 1 центральный, эвакуационных

8. Год постройки 2011 год

9. Год последней реконструкции : не планируется

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	20 м
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус
Наличие переходов на пути следования от остановки	да
Регулируемые переходы	нет
Нерегулируемые переходы	да
Внеуличные переходы	нет
Тактильные указатели	нет
Перепады высоты на пути движения	более 5 см
Открытые лестницы	есть
Поручни на лестницах	есть
	со звуковой сигнализацией
	нет
	с пандусом
	нет
	с подъемником
	нет
	Съезды с уклоном более 10%
	нет
	Пандусы с уклоном более 8%
	есть
	Поручни на пандусах
	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещен по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечание

	2	3	4	5	6	7
1	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	≥ 1,2 м	1м	К,О	реконструкция	7
	Ширина прохода, калитки	наличие	-	К,О,С,Г	установка	
	Информация об объекте	≤ 0,025 м	0,05 м	К,С,О		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≥ 0,05 м	0,05 м	К,С,О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,8 м	-	С	создание	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	0,5-0,6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	нет	+	К,С,О		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров					
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	5,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	≥ 1,2 м не менее	2,5 м	К		

(карманы)	2,0 x 1,8 м	2,0*3,0		
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	+	С	
Места отдыха	наличие	+	К, Г	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20м	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-	К	создание
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	создание
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	создание
Съезд с тротуара на проезжую часть:				
Угол уклона	≤ 1:12	1:10	К	
Ширина	≥ 1,0 м	3,0м	К	
Высота бортового камня	≤ 0,015 м	0,05	К	
Открытая лестница				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м		О, С	
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С	

Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые				О,С	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-		С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		О,С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м			О,С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м			О,С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м			О,С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м			С	
Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-		К	
Уклон	$\leq 8\%$	-		К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-		К,О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	0,75		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,95		К,О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,0		К,О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-		К,О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-		К,О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-		К,О	

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	> 1,5	К, О	
	Разворотные площадки:		-		
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,9			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	5,0*3,0	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	7,0*3,0	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С	
Навес	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	1,2м	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	установка
Лестница наружная	наличие	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	О, С	создание
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	+	О, С	
Пандус наружный	наличие			

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,1	К	
Уклон	$\leq 8\%$	7%	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5*1,5	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5*1,5	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,6	К	замена
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,8	К, О	замена
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,4	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	Создание
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	5,0x3,0м	К	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,0м	К, О	замена	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,01см	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,8м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,2м	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	
Пандус переносной	наличие	-	К	
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	-	К	
- мобильный	наличие	-	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,5м	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4,0*2,0м	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установка
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	
Тактильная схема	наличие	-	С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г	

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	создание	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м	-	С	создание	

вверху и внизу (ширина)	наличие	-						
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-		С	создание			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		О, С	создание			
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-		О, С	установка	Выполнены не полностью		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9м		О, С	Доп.установка			
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,8м		О, С				
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-		С				
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-						
Лифт пассажирский	наличие	-						
Кабина:								
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-		К				
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-		К				
- Поручни	наличие	-		О				
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-		Г, С				
Знак доступности	наличие	-		К				
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-		К, Г				

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещенный по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание

плану БТИ		для инвалидов	норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	7
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №		-		Применительно ко всем кабинетам в здании
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8	К	замена
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	К	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создание
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создание
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением №				
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2 %	К	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	создание

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)	-				
	Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	К			
	Место для сидения	наличие	О			
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	О			
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	-				
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	К			
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	К			
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Г			
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	К			
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Санузел для инвалидов									
Знак доступности помещения	наличие	-	-	К	установка				
Тактильная маркировка санузла	наличие	-	-	С	создание				
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м		К, О					
Открывание дверей	наружное	+							
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-		С	создание				
Количество кабинок	≥ 1 шт.	2 шт		К, О					
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м		К, О					
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	2,0*2,1		К					
- опорные поручни	наличие	+		К, О					
в т.ч. откидные	наличие	-		К	установка				
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-		К	установка				
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x 2,25 м	-							
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-		К					
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-		О					
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-		К, О					
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие		К, О					
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x 0,85 м	1,5*0,85		К					
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,8*0,9		К, О					
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной	-		К	установка				

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-	К, О		не требуется
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		

освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	создание
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установка
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установка
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установка

7. ВЫВОДЫ

7. Выводы:

В результате изучения и исследования объекта установлено:

Пути движения к объекту: отсутствуют тактильные указатели.

1. Вход на территорию (при наличии ограждения) заменить калитку
2. Территория, прилегающая к объекту: отсутствует информация об объекте, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, нет указателей направления движения. Необходимо доработка обозначения автостоянки с парковкой для посетителей.
3. Входная группа: нет информации об объекте, отсутствует тактильная полоса перед маршем, нет контрастной маркировки крайних ступеней . Наружный пандус: необходимо установить колесоотбойники, установить поручни на проектную высоту. Требуется установить звуковой маяк у входа, заменить входные двери.
4. Пути движения на объекте: нет указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, тактильных схем, создать рифленую полосу на участках перед поворотами и дверями. На межэтажной лестнице отсутствуют: тактильная полоса перед маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, поручни с двух сторон (доработать), установить бортики по краям ступеней.
5. Зона оказания услуги: необходимо заменить входные двери в рабочие кабинеты, где планируется предоставление услуги, установить тактильную и визуальную контрастную информацию.
6. Санитарно-бытовые помещения: необходимо выполнить частичную реконструкцию существующего санузла с созданием одной кабинки для инвалидов с соблюдением всех требований нормативных документов.
7. Средства информации и телекоммуникации на объекте: полностью отсутствуют, необходимо установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, тактильные средства информации о предоставлении услуги, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло для ввода оперативной информации, текстфоны, факсимильные аппараты.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » 20 г.

Представитель организации

(должность)

подпись М.Н. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 19 » августа 2016г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)