

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 185/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области  
средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье муниципального района  
Приволжский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 185 от 05.12.2018 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 ч. 10.12.2018 г. по 16.15 ч. 21.12.2018 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Н.П. Моревым проведена внеплановая проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, по адресам: Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей, 44; ул. Мира, 011, совместно с Сергачевой Лилией Юрьевной – директором школы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<i>с. Приволжье, ул. Строителей, 44</i>				
1.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для samozакрывания и уплотнения в притворах. Допускается фиксирование дверей лестничных клеток в открытом положении.	п.п. 23(д), 33, 36(г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в	01.05.2019	

		Российской Федерации).		
2.	Запоры на дверях эвакуационного выхода (напротив входа в столовую) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	
3.	Допускается хранение под лестничным маршем (напротив входа в столовую и у входа в подвал) горючих материалов.	п. 23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	
4.	В помещении библиотеки эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (отсутствует прием электрического сигнала от ручных извещателей, расположенных на 2 этаже около актового зала и на 1 этаже около столовой на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	
6.	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки (акт не представлен).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	
<i>с. Приволжье, ул. Мира, 011</i>				
7.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. Допускается фиксирование дверей лестничных клеток в открытом положении.	п.п. 23(д), 33, 36(г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	

8.	Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (в центральной лестничной клетке в пожарном шкафу соединение рукава с соединительной головкой неисправно, в лестничной клетке правого крыла на стволе отсутствует уплотнитель) и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (представленный акт от 10.04.2018).	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2019	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский  
Приволжский УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Самарской области  
старший лейтенант внутренней службы*



*Н.П. Морев*

12 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

*Смирнов А.Ю. Смирнов*

« 21 » 12 2018 г.