

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 61/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средней общеобразовательной школе № 2 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору № 61 от 12.04.2018 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 ч. 18.04.2018 г. по 10.30 ч. 24.04.2018 г. старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майором внутренней службы АП. Любавиным проведена **внеплановая** проверка Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье), расположенного по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Мира, 011 совместно с Сергачевой Л.Ю. – директором ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях в коридоре длиной более 60 м приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. Допускается фиксирование дверей в открытом положении.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –	01.07.2018.	

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации).		
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.07. 2018.	
3.	Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.07. 2018.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский
и Приволжский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы



А.П. Любавин

04 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Сергеева Сергеев С.Ю

«24» 04 2018 г.