



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 7 от « 19 » августа 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

структурное подразделение « Дом детского творчества » государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, реализующее общеобразовательные программы дополнительного образования детей (СП « ДДТ » ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье) (полное юридическое наименование объекта)

445560, Самарская обл., муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Мира 011. тел. \факс 8 (84647)92375 e-mail: sprddtrprivo2@mail.ru, руководитель Фирсова Светлана Александровна (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Приволжье

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности : дополнительное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг

200

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

отдельно стоящее 2-х этажное здание, железобетон, кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организационный этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов 1 центральный, эвакуационных

8. Год постройки 2011 год

9. Год последней реконструкции : не планируется

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	20 м
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус
Наличие переходов на пути следования от остановки	да
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы	да
	нет
	с пандусом
	с подъемником
Тактильные указатели	нет
Перепады высоты на пути движения	более 5 см
Открытые лестницы	Съезды с уклоном более 10%
Поручни на лестницах	Пандусы с уклоном более 8%
	Поручни на пандусах
	нет
	есть
	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)				
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов
				Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или
				Примечание

							реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7		
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)							
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1м	К,О	реконструкция			
	Информация об объекте	наличие	-	К,О,С,Г	установка			
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,05 м	К,С,О				
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,05 м	К,С,О				
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	создание			
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создание			
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	нет	+	К,С,О				
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:							
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	5,0м	К				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	≥ 1,2 м не менее	2,5 м	К				

(карманы)	2,0 x 1,8 м	2,0*3,0			
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	+	С		
Места отдыха	наличие	+	К, Г		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-	К	создание	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	создание	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	создание	
Съезд с тротуара на проезжую часть:					
Угол уклона	≤ 1:12	1:10	К		
Ширина	≥ 1,0 м	3,0м	К		
Высота бортового камня	≤ 0,015 м	0,05	К		
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м		О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		

	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О,С	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О,С	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О,С	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		О,С	
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О,С	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С	
	Пандус на рельефе				
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К,О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	0,75	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,95	К,О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,0	К,О	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К,О	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К,О	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К,О	

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	>1,5	К,О	
	Разворотные площадки:		-		
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К,О	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К,О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,9			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	5,0*3,0	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	7,0*3,0	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С	
Навес	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	1,2м	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	установка
Лестница наружная	наличие	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	О, С	создание
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	+	О, С	
Пандус наружный	наличие			

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,1	К	
Уклон	$\leq 8\%$	7 %	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5*1,5	К	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5*1,5	К	
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0,6	К	замена
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,8	К, О	замена
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,4	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	Создание
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	5,0x3,0м	К	

Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,0м	К, О	замена	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,01см	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,8м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,2м	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	
	Пандус переносной	наличие	-	К	
	Подъемник для инвалидов:				
	- стационарный	наличие	-	К	
	- мобильный	наличие	-	К	
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,5м	К	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4,0*2,0м	К	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установка
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	
	Тактильная схема	наличие	-	С	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г	

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1	О	
	- для колясочников: глубина 150 см; ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1	К	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	создание
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	
	Пандус внутренний на этаже				
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	
	Уклон	≤ 8 %	-	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м	-	С	создание

	вверху и внизу (ширина)	наличие	-				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создание		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	Выполнены не полностью	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9м	О, С	Доп.установка		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,8м	О, С			
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С			
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-				
	Лифт пассажирский	наличие	-				
	Кабина:						
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К			
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К			
	- Поручни	наличие	-	О			
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С			
	Знак доступности	наличие	-	К			
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
--------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	------------

плану БТИ		для инвалидов	норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	7
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №		-		Применительно ко кабинетам в здании
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8	К	замена
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	К	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создание
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создание
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением №				
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2 %	К	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	создание

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		-			
	Ширина х глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Санузел для инвалидов	наличие	-			
Знак доступности помещения	наличие	-	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	создание	
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
Открывание дверей	наружное	+			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создание	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	2 шт	К, О		
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	2,0*2,1	К		
- опорные поручни	наличие	+	К, О		
в т.ч. откидные	наличие	-	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	установка	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,5*0,85	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,8*0,9	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной	-	К	установка	

		формы				
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-		К, О	не требуется
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-		К, О	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-		С	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-		К, О, С	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		

освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	создание
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установка
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установка
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка
Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установка

7. ВЫВОДЫ

7. Выводы:

В результате изучения и исследования объекта установлено:

Пути движения к объекту: отсутствуют тактильные указатели.

1. Вход на территорию (при наличии ограждения) заменить калитку
2. Территория, прилегающая к объекту: отсутствует информация об объекте, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, нет указателей направления движения. Необходимо доработка обозначения автостоянки с парковкой для посетителей.
3. Входная группа: нет информации об объекте, отсутствует тактильная полоса перед маршем, нет контрастной маркировки крайних ступеней. Наружный пандус: необходимо установить колесоотбойники, установить поручни на проектную высоту. Требуется установить звуковой маяк у входа, заменить входные двери.
4. Пути движения на объекте: нет указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, тактильных схем, создать рифленую полосу на участках перед поворотами и дверями. На межэтажной лестнице отсутствуют: тактильная полоса перед маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, поручни с двух сторон (доработать), установить бортики по краям ступеней.
5. Зона оказания услуги: необходимо заменить входные двери в рабочие кабинеты, где планируется предоставление услуги, установить тактильную и визуальную контрастную информацию.
6. Санитарно-бытовые помещения: необходимо выполнить частичную реконструкцию существующего санузла с созданием одной кабинки для инвалидов с соблюдением всех требований нормативных документов.
7. Средства информации и телекоммуникации на объекте: полностью отсутствуют, необходимо установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, тактильные средства информации о предоставлении услуги, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло для ввода оперативной информации, текстофоны, факсимильные аппараты.

«Представитель рабочей группы»

Представитель организации

«Представитель рабочей группы»

(должность)

подпись

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » 20 г.

Представитель организации

(должность)

(подпись) М.Н. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 19 » августа 2016г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)