



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

ул. Волжская, д.2, с. Приволжье, 445560

Директору ГБОУ СО СОШ № 2
с. Приволжье

Сергачёвой Л.Ю.

ул. Строителей, 44, с. Приволжье,
Приволжский район, Самарская
область, 445560

20.04.2023 № 21-03-2023/Прлп216-23-240-4+2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Приволжского района во исполнение задания прокуратуры Самарской области от 02.03.2023 № 07-54-2023/3412-23-20360001, в соответствии с информацией Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным района Приволжский и Хворостянский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности ГБОУ СО СОШ № 2 с. Приволжье.

Согласно пункту 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации относится к компетенции образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

ПР № 007948

Прокуратура Приволжского района Самарской
области
№ 21-03-2023/Прлп216-23-240

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в частности, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу части 2 статьи 41 того же Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности, регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима или ППР в РФ).

Проверкой установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности структурного подразделения «Дом детского творчества» ГБОУ СО СОШ № 2 с. Приволжье, расположенного по адресу: с. Приволжье, ул. Мира, 011.

Вопреки требованиям п. 3 Правил противопожарного режима не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организации.

На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (п. 11 ППР в РФ).

В нарушение требований п. 12 Правил противопожарного режима не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения.

Внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не обеспечено (п. 54 ППР в РФ).

Информация учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР в РФ).

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты руководителем организации не утвержден (п. 54 ППР в РФ).

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение за сценой, инструментальная, раздевалка для девочек) (п. 35 ППР в РФ).

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ).

Допускается блокировка эвакуационного выхода из кабинета для сторожей. На путях эвакуации знаки пожарной безопасности (стрелки указывающие эвакуационный выход) отсутствуют (п. 27 ППР в РФ).

Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организована (п. 42 ППР в РФ).

На объекте не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем ограничения распространения пожара за пределы очага) (п. 54 ППР в РФ).

Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (п. 36 ППР в РФ).

В подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других горючих материалов (п. 16 ППР в РФ).

В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты (п. 57 ППР в РФ).

На объекте не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты (пол сцены зрительного зала) (п. 13 ППР в РФ).

Руководитель организации не обеспечил крепкого крепления к полу стульев в зрительном зале (п. 94 ППР в РФ).

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ).

Руководитель организации не обеспечил наличие приспособления для самозакрывания (эвакуационный выход 2 этаж левое крыло) (п. 24 ППР в РФ).

Исправное состояние противопожарной двери и дверной ручки не обеспечено (левое крыло 2 этаж) (п. 24 ППР в РФ).

Указанные нарушения не обеспечивают безопасные условия пребывания сотрудников, учащихся и иных посетителей в здании структурного подразделения «Дом детского творчества» ГБОУ СО СОШ № 2 с. Приволжье, что создает угрозу их жизни и здоровью в случае возникновения пожара.

Причиной и условием допущенных нарушений законодательства является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующей хозяйством структурного подразделения «Дом детского творчества» ГБОУ СО СОШ № 2 с. Приволжье Симоновой И.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Приволжского района, принять безотлагательные меры к устранению допущенных нарушений законодательства о пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих.

2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующую хозяйством структурного подразделения «Дом детского творчества» ГБОУ СО СОШ № 2 с. Приволжье Симонову И.А. за допущенные нарушения законодательства.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (в случае их издания) и документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений.

Прокурор Приволжского района
советник юстиции



А.А. Школьный